

# 限時継電器検査成績書

P. \_\_\_\_\_

納入先 \_\_\_\_\_

検査期日 \_\_\_\_\_

工事番号 \_\_\_\_\_

形 式	ETR-	定 格 電 圧	DC	V cont.	器 具 番 号	
動 作 原 理	静 止 形	定 格 電 流	— A cont.		製 造 番 号	
整 定 範 囲	T1 : ~ s	T2 : ~ s	T3 : ~ s	T4 : ~ s		

試験項目・試験結果

温度 \_\_\_\_\_ °C

湿度 \_\_\_\_\_ %

試 験 項 目	試 験 内 容	試 験 結 果
構 造 検 査	構造・外観・表示事項及び塗装	
絶 縁 抵 抗 試 験	回路一括・外箱間: 10 M Ω以上(規格値)	
耐 電 圧 試 験	回路一括・外箱間: 2.0 kV 60 Hz 1分間	
特 性 試 験	(注) 下記項目の試験を実施する。	

1. 動作時間 [規格値：最大整定の±5%以内]

整 定	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
T 1										
	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s

整 定	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
T 2										
	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s

整 定	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
T 3										
	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s

整 定	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
T 4										
	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s

承 認	作 成