

納入先 \_\_\_\_\_

検査期日 年 月 日

工事番号 \_\_\_\_\_

形式	EVA-1	定格電圧	V	定格周波数	50/60Hz
動作原理	静止形	定格電流	—	動作表示器	—
準拠規格	JEC-174	整定範囲	V: ~ V	製造番号	
制御電圧	DC V			器具番号	

試験項目・試験結果

温度 \_\_\_\_\_ °C 湿度 \_\_\_\_\_ %

試験項目	試験内容	試験結果
構造検査	構造・外観・表示事項及び塗装	
絶縁抵抗試験	回路一括・外箱間：10MΩ以上（規格値）	
耐電圧試験	回路一括・外箱間：2.0kV 60Hz 1分間	
特性試験	（注）下記項目の試験を実施する。	

1. 電圧要素動作値 [判定基準：各整定値の±5%以内]

（試験周波数 \_\_\_\_\_ Hz）

整定	V	V	V	V	V	V
動作値	V	V	V	V	V	V

2. 電圧要素動作時間（V整定：最小 入力：0→200%）

動作時間	ms	[判定基準：50ms以内]
------	----	---------------

備考

承認	作成