

納入先

検査期日

工事番号

形式	EVA-	定格電圧	V	定格周波数	50/60Hz
動作原理	静止形	定格電流	—	動作表示器	—
準拠規格	JEC-174	整定範囲	V: ~ V	製造番号	
制御電圧	DC V			器具番号	

試験項目・試験結果

温度

℃

湿度

%

試験項目	試験内容	試験結果
構造検査	外観・構造・表示事項及び塗装	
絶縁抵抗試験	回路一括・外箱間: 10 M Ω以上 (規格値)	
耐電圧試験	回路一括・外箱間: 2.0 kV, 60 Hz, 1分間	
特性試験	(注) 下記項目の試験を実施する。	

1. 電圧要素動作値 [判定基準: 各整定値の±5%以内]

(試験周波数 Hz)

整定	V	V	V	V	V	V
動作値	V	V	V	V	V	V

3. 電圧要素動作時間 (V 整定: 最小, 入力=200%)

動作時間	ms
------	----

[判定基準: 50ms 以内]

備考

承認	作成