

# 繼電器検査成績書

P. \_\_\_\_\_

納入先 \_\_\_\_\_

検査期日      年      月      日

工事番号 \_\_\_\_\_

品名	過電圧継電器	準拠規格	JEC-174	定格周波数	Hz
				動作表示器	DC      A

形名・定格・数量及び製造番号

形名	整定範囲	定 格	数 量	製 造 番 号	備 考
I VA-A	10 ~ 30 V	350 V, 5 s			

試験項目・試験結果

試 験 項 目	試 験 内 容	試 験 結 果
外観・構造試験	一般外観構造, 表示事項, 各部寸法及び塗装色について、点検。	
絶縁抵抗試験	回路一括 ~ 外箱間: 10 MΩ以上 (規格値)	
耐電圧試験	回路一括 ~ 外箱間: 2.0 kV 60 Hz 1分間印加	
特性試験	(注) 下記項目の試験を実施する。	
動作値試験	(タップ整定のもの) 各整定に於いて整定値の±5%の範囲内で動作。	
動作表示器	定格電流で確実に動作	

備 考

承認	作成