

継電器検査成績書

納入先 _____

検査期日 年 月 日

工事番号 _____

形 式	YVA-	定 格 電 圧	V	定 格 周 波 数	Hz
動 作 原 理	ヒンジ形	整 定 範 囲	10 ~ 25 V	動 作 表 示 器	DC A
準 拠 規 格	JEC-174				

試験項目・試験結果

温度

℃ 湿度

%

試 験 項 目	試 験 内 容				試 験 結 果
構 造 検 査	外観・構造・表示事項及び塗装				
絶 縁 抵 抗 試 験	回路一括 ~ 外箱間：10MΩ以上（規格値）				
耐 電 圧 試 験	回路一括 ~ 外箱間：2.0kV 60Hz 1分間				
特 性 試 験	（注）下記項目の試験を実施する。				
製 造 番 号					判 定 基 準
器 具 番 号					
動 作 値	10 V	V	V	V	整 定 目 盛 範 囲 の ± 5 % 以 内
	15 V	V	V	V	
	20 V	V	V	V	
	25 V	V	V	V	

備 考

承 認	作 成