

素子形式	D1UEP-21-	器具番号	製造番号
------	-----------	------	------

1. Vo動作値

(試験条件) $V_{ac}=110V$

Vo位相はVacと同相もしくは逆相

相	整定		判定基準
	3 V	60V	
A	V	V	整定値の±5%以内
C	V	V	
許容誤差範囲	2.85~3.15V	57~63V	

2. 線間電圧動作値

(試験条件) $V_o=110V$

Vo位相はVacと同相もしくは逆相

相	整定	判定基準
	6 V(固定)	
A	V	整定値の±5%以内
C	V	
許容誤差範囲	5.7~6.3V	

3. 動作時間

(試験条件) Vo動作値整定: 最小、電圧: 0V→整定値×110%(3回測定)

 $V_{ac}=110V$

Vo位相はVacと同相もしくは逆相

相	動作時間	判定基準
A	~ ms	100ms以下
C	~ ms	